



GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – VIGISAM



RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM JULHO/2017

Nº	N. AMOSTRA	LOCAL DE COLETA	DATA DA COLETA	CLORO	FLUORETO	PH	COL. TOTAIS	COL. TERMO.	COR	TURBIDEZ	CONCLUSÃO
01	170206000320	EM Profª Honorina Costa - SEDE	03/07/2017	NA	NR	7,2	Ausente	Ausente	14,0	1,6	Satisfatória
02	170206000324	EM José Teixeira da Cruz – Pov. Porto Grande	03/07/2017	NA	NR	7,2	Ausente	Ausente	14,0	1,0	Satisfatória
03	170206000334	EM Manoel de Jesus – Parque dos Faróis	10/07/2017	NA	NR	7,0	Ausente	Ausente	93,0	14,6	Insatisfatória
04	170206000337	UBS José Job de Carvalho – Santa Cecília	10/07/2017	NA	NR	6,9	Presente	Ausente	20,0	2,4	Insatisfatória
05	170206000342	UBS Gabriel Alves da Paixão – Conj. Fernando Collor	17/07/2017	NA	NR	7,2	Ausente	Ausente	15,0	2,1	Satisfatória
06	170206000357	EM Maria de Lourdes - Mutirão	24/07/2017	NA	NR	7,5	Ausente	Ausente	6,0	1,0	Satisfatória

Parâmetros estabelecidos pela Portaria 2.914/2011 MS-
A empresa concessionária será notificada devido amostras fora dos padrões.

LEGENDAS

CSF – Clínica de Saúde da Família
US- Unidade de Saúde
EM – Escola Municipal
EE – Escola Estadual
NR- Não Realizada
NA- Não Analisada