



**GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – VIGISAM**



**RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM DEZEMBRO/2019**

<b>Nº</b>	<b>N. AMOSTRA</b>	<b>LOCAL DE COLETA</b>	<b>DATA DA COLETA</b>	<b>CLORO</b>	<b>FLUORETO</b>	<b>PH</b>	<b>COL. TOTAIS</b>	<b>COL. TERMO.</b>	<b>COR</b>	<b>TURBIDEZ</b>	<b>CONCLUSÃO</b>
01	190206000599	E.M. Pedro Moreira Filho (Taiçoca de Fora)	02/12/2019	1,81	1,4	7,2	Ausência	Ausência	0,0	0,8	SATISFATÓRIA
02	190206000605	UBS Gabriel Alves da Paixão (Conj. Fernando Collor)	02/12/2019	3,37	0,9	7,9	Ausência	Ausência	0,0	0,8	SATISFATÓRIA
03	190206000615	E. E. Profª Rosa do N. Freire (Conj. Marcos Freire I)	09/12/2019	2,74	0,7	7,6	Ausência	Ausência	0,0	0,9	SATISFATÓRIA
04	190206000620	E.M. Neuzice Barreto Lima (Piabeta)	16/12/2019	1,44	0,7	7,0	Ausência	Ausência	1,0	0,7	SATISFATÓRIA
05	190206000623	E.E. Jorge Amado (Conj. João Alves Filho)	16/12/2019	1,68	0,6	7,6	Ausência	Ausência	0,0	0,7	SATISFATÓRIA
06	190206000630	E. E. Prof. Leão Magno Brasil (Conj. Jardim)	18/12/2019	2,1	0,6	7,2	Ausência	Ausência	8,0	7,9	INSATISFATÓRIA

**Parâmetros estabelecidos pela Portaria 2.914/2011 MS-**

**A empresa concessionária será notificada devido amostras fora dos padrões.**

**LEGENDAS**

CSF – Clínica de Saúde da Família

US- Unidade de Saúde

EM – Escola Municipal

EE – Escola Estadual

NR- Não Realizada

NA- Não Analisada

CE – Centro de Excelência