



**GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – VIGISAM**



**RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM NOVEMBRO/2019**

Nº	N. AMOSTRA	LOCAL DE COLETA	DATA DA COLETA	CLORO	FLUORETO	PH	COL. TOTAIS	COL. TERMO.	COR	TURBIDEZ	CONCLUSÃO
01	190206000545	E.M. João Vasconcelos Santos (Parque dos Faróis)	04/11/2019	1,84	0,3	7,2	Ausência	Ausência	5,0	2,5	INSATISFATÓRIA
02	190206000549	E.M. João Paulo II (Parque dos Faróis)	04/11/2019	2,07	NR	7,1	Ausência	Ausência	4,0	1,6	SATISFATÓRIA
03	190206000556	UBS José Job de Carvalho (Santa Cecília)	05/11/2019	1,8	0,6	7,5	Ausência	Ausência	1,0	1,1	SATISFATÓRIA
04	190206000561	E.M. Maria Vitória Costa (Parque São José)	05/11/2019	1,6	0,6	7,3	Ausência	Ausência	1,0	1,3	SATISFATÓRIA
05	190206000574	E.E. Jorge Amado (Conj. João Alves Filho)	18/11/2019	4,10	0,9	7,3	Ausência	Ausência	2,0	0,9	SATISFATÓRIA
06	190206000589	E. M. Pequena Fada (Porto Grande)	25/11/2019	3,34	0,9	7,5	Ausência	Ausência	1,0	0,4	SATISFATÓRIA

**Parâmetros estabelecidos pela Portaria 2.914/2011 MS-**

**A empresa concessionária será notificada devido amostras fora dos padrões.**

**LEGENDAS**

CSF – Clínica de Saúde da Família

US- Unidade de Saúde

EM – Escola Municipal

EE – Escola Estadual

NR- Não Realizada

NA- Não Analisada

CE – Centro de Excelência