



**GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – VIGISAM**



**RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM ABRIL/2020**

Nº	N. AMOSTRA	LOCAL DE COLETA	DATA DA COLETA	CLORO	FLUORETO	PH	COL. TOTAIS	COL. TERMO.	COR	TURBIDEZ	CONCLUSÃO
01	200206000165	E.E. Zumbi dos Palmares (Conj. Marcos Freire III)	02/04/2020	NR	1,0	7,0	NR	NR	8,0	4,4	SATISFATÓRIA
02	200206000171	E.M. Eduardo Viana (Taiçoca de Dentro)	02/04/2020	NR	0,9	7,4	NR	NR	2,0	3,0	SATISFATÓRIA
03	200206000177	E.M. Profª Mª Conceição (Conj. Jardim)	06/04/2020	NR	0,6	6,6	NR	NR	2,0	4,7	SATISFATÓRIA
04	200206000183	UBS Antônio Carlos L. Franco (Santo Inácio)	06/04/2020	NR	0,5	6,3	NR	NR	0,0	2,3	SATISFATÓRIA
05	200206000186	E.M. Neuzice Barreto Lima (Piabeta)	13/04/2020	NR	0,2	7,3	NR	NR	1,0	0,8	SATISFATÓRIA
06	200206000191	UBS Gervásio Reis (Conj. Marcos Freire I)	13/04/2020	NR	0,6	7,6	NR	NR	3,0	1,4	SATISFATÓRIA

**Parâmetros estabelecidos pela Portaria PCR Nº 05/2017 Anexo XX MS-**

**A empresa concessionária será notificada devido amostras fora dos padrões.**

**OBS.: As análises de COLIFORMES não foram realizadas por falta de insumos no Laboratório Central (LACEN).**

**LEGENDAS**

CSF – Clínica de Saúde da Família

US- Unidade de Saúde

EM – Escola Municipal

EE – Escola Estadual

NR- Não Realizada

NA- Não Analisada

CE – Centro de Excelência