



**GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – VIGISAM**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM FEVEREIRO/2021**

Nº	N. AMOSTRA	LOCAL DE COLETA	DATA DA COLETA	COLORO	FLUORETO	PH	COL. TOTAIS	COL. TERMO.	COR	TURBIDEZ	CONCLUSÃO
01	210206000054	E E Zumbi dos Palmares (Marcos Freire III)	01/02/2021	NR	0,5	5,4	Ausente	Ausente	3,0	1,1	SATISFATÓRIA
02	210206000061	E E Profª Rosa Mª do N. Freire (Marcos Freire I)	01/02/2021	NR	0,5	6,2	Ausente	Ausente	0,0	0,9	SATISFATÓRIA
03	210206000074	E E Prof. Leão Magno Brasil (Conj. Jardim)	08/02/2021	2,0	0,2	6,9	Ausente	Ausente	243,0	10,0	INSATISFATÓRIA
04	210206000083	E M Apulcro Mota (Pov. Pai André)	08/02/2021	2,0	0,2	7,2	Ausente	Ausente	10,0	2,2	SATISFATÓRIA
05	210206000094	E M Major João Teles (Palestina de Fora)	25/02/2021	2,0	0,6	6,6	Ausente	Ausente	0,0	1,8	SATISFATÓRIA
06	210206000106	E M Mª São Pedro Vasconcelos (Sede)	25/02/2021	1,5	0,6	7,1	Ausente	Ausente	3,0	2,4	SATISFATÓRIA

**Parâmetros estabelecidos pela Portaria PCR Nº 05/2017 Anexo XX MS-  
A empresa concessionária será notificada devido amostras fora dos padrões.**

**LEGENDAS**

CSF – Clínica de Saúde da Família  
US- Unidade de Saúde  
EM – Escola Municipal  
EE – Escola Estadual  
NR- Não Realizada  
NA- Não Analisada  
CE – Centro de Excelência