



GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – VIGISAM



RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM NOVEMBRO/2022

Nº	N. AMOSTRA	LOCAL DE COLETA	DATA DA COLETA	CLORO	FLUORETO	PH	COL. TOTAIS	E. COLI	COR	TURBIDEZ	CONCLUSÃO
01	220206000529	Sindicato dos Trab. Rurais (Centro)	03/11/2022	1,8	0,0	6,8	Ausente	Ausente	14	1,0	SATISFATÓRIA
02	220206000536	ETA- Oviedo Teixeira (Taiçoca) Saída do Tratamento	07/11/2022	3,8	0,7	6,9	Ausente	Ausente	25	2,1	INSATISFATÓRIA
03	220206000542	Centro de Distribuição Zezé do Pinheiro (F. Collor)	16/11/2022	3,0	1,5	6,9	Ausente	Ausente	12	1,0	SATISFATÓRIA
04	220206000545	Centro Educacional F. Collor (F. Collor)	16/11/2022	1,0	0,4	6,9	Ausente	Ausente	10	0,7	SATISFATÓRIA
05	220206000546	Colégio Nova Dimensão (F. Collor)	16/11/2022	1,0	0,4	6,9	Ausente	Ausente	26	1,5	INSATISFATÓRIA
06	220206000547	Creche Municipal Prof. Ana Cristina (Marcos Freire II)	16/11/2022	3,0	0,3	7,0	Ausente	Ausente	30	3,2	INSATISFATÓRIA

Parâmetros estabelecidos pela Portaria PCR Nº 05/2017 Anexo XX MS-

LEGENDAS

CSF – Clínica de Saúde da Família

US- Unidade de Saúde

EM – Escola Municipal

EE – Escola Estadual

EMEI – Escola Municipal de Ensino Infantil

NR- Não Realizada