



GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – VIGISAM



RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM JULHO/2023

Nº	N. AMOSTRA	LOCAL DE COLETA	DATA DA COLETA	CLORO	FLUORETO	PH	COL. TOTAIS	E. COLI	COR	TURBIDEZ	CONCLUSÃO
01	230206000322	E E JOAO ARLINDO DE JESUS (Taiçoca de Fora)	03/07/2023	1,5	0,4	7,8	Ausente	Ausente	1,0	0,5	SATISFATÓRIA
02	230206000329	UBS LUZY MARY PAIXÃO (Praça Quintino Bocaiúva - Taiçoca)	10/07/2023	1,0	0,4	7,6	Ausente	Ausente	2,0	0,7	SATISFATÓRIA
03	230206000334	HOSPITAL ZÉ FRANCO (Marcos Freire II)	10/07/2023	2,0	0,3	7,8	Ausente	Ausente	4	1,4	SATISFATÓRIA
04	230206000338	UBS VALTER DE JESUS (Jardim Mariana)	10/07/2023	2,0	0,4	7,1	Ausente	Ausente	3	0,7	SATISFATÓRIA
05	230206000340	CENTRO EDUCACIONAL EMANUEL (RUA A-44 923 MF 1)	19/07/2023	1,5	0,3	7,3	Ausente	Ausente	15	1,9	SATISFATÓRIA
06	230206000344	E M JOSE DO P. FRANCO (Marcos Freire II)	25/07/2023	1,5	0,2	7,3	Ausente	Ausente	24	2,4	INSATISFATÓRIA

**Parâmetros estabelecidos pela Portaria PCR Nº 05/2017 Anexo XX MS-
A empresa concessionária será notificada em caso de amostras fora dos padrões.**

LEGENDAS

CSF – Clínica de Saúde da Família

US- Unidade de Saúde

EM – Escola Municipal

EE – Escola Estadual

EMEI – Escola Municipal de Ensino Infantil

NR- Não Realizada

NA- Não Analisada