



GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – VIGISAM



RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM MARÇO/2024

Nº	N. AMOSTRA	LOCAL DE COLETA	DATA DA COLETA	CLORO	FLUORETO	PH	COL. TOTAIS	E. COLI	COR	TURBIDEZ	CONCLUSÃO
01	240206000119	E. E GILBERTO FREIRE (Marcos Freire III)	04/03/2024	1,0	0,3	7,7	Ausente	Ausente	5	1,4	SATISFATÓRIA
02	240206000121	Fórum Des. Pedro Barreto (Av. Coletora C MF 2)	04/03/2024	1,0	0,3	7,5	Ausente	Ausente	18	2,7	INSATISFATÓRIA
03	240206000138	C. de Esp. Jose do Prado Franco (Rua A S/N Parque dos Faróis)	18/03/2024	2,0	0,0	7,5	Ausente	Ausente	10	1,2	SATISFATÓRIA
04	240206000139	E M JOAO PAULO II (Rua 42 P. dos Faróis)	18/03/2024	2,0	0,0	7,2	Ausente	Ausente	8	1,2	SATISFATÓRIA
05	240206000145	E M LEONEL BRIZOLA (Rua F n.º 127 João Alves)	20/03/2024	0,5	0,4	7,4	Ausente	Ausente	1,0	0,9	SATISFATÓRIA
06	240206000147	E M Eduardo Viana (Av. Perimetral s/n MF III)	20/03/2024	2,0	0,3	7,3	Ausente	Ausente	4	1,1	SATISFATÓRIA

Parâmetros estabelecidos pela Portaria PCR Nº 05/2017 Anexo XX MS-
A empresa concessionária será notificada em caso de amostras fora dos padrões.

LEGENDAS

CSF – Clínica de Saúde da Família

US- Unidade de Saúde

EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental

EE – Escola Estadual

EMEI – Escola Municipal de Ensino Infantil

NR- Não Realizada