



GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – VIGISAM



RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM JUNHO/2024

Nº	N. AMOSTRA	LOCAL DE COLETA	DATA DA COLETA	COLORO	FLUORETO	PH	COL. TOTAIS	E. COLI	COR	TURBIDEZ	CONCLUSÃO
01	240206000271	CENTRO ADMINISTRATIVO (Porto Grande)	03/06/2024	1,0	0,3	7,4	Ausente	Ausente	1,0	1,2	SATISFATÓRIA
02	24020600280	TYRESOLES (Parque dos Faróis)	03/06/2024	5,0	0,1	7,0	Ausente	Ausente	1,0	1,1	SATISFATÓRIA
03	240206000286	UBS ALCIDES ALVES (TABOCAS)	10/06/2024	2,0	0,1	6,4	Ausente	Ausente	1,0	0,5	SATISFATÓRIA
04	240206000290	E M JOSEFA PAIXÃO (Povoado Guajará)	10/06/2024	4,0	0,6	7,2	Ausente	Ausente	8,0	1,3	SATISFATÓRIA
05	240206000302	Creche M. Profª Ana Cristina (Cj. Marcos Freire II)	17/06/2024	5,0	0,5	7,3	Ausente	Ausente	14,0	0,3	SATISFATÓRIA
06	240206000311	E. M Rosalvo de Queiroz (Oiteiros)	26/06/2024	0,0	0,4	6,7	Ausente	Ausente	1,0	0,2	SATISFATÓRIA

Parâmetros estabelecidos pela Portaria PCR Nº 05/2017 Anexo XX MS-  
A empresa concessionária será notificada em caso de amostras fora dos padrões.

**LEGENDAS**

CSF – Clínica de Saúde da Família

US- Unidade de Saúde

EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental

EE – Escola Estadual

EMEI – Escola Municipal de Ensino Infantil

NR- Não Realizada