



GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – VIGISAM



RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM AGOSTO/2024

Nº	N. AMOSTRA	LOCAL DE COLETA	DATA DA COLETA	CLORO	PH	COL. TOTAIS	E. COLI	COR	TURBIDEZ	CONCLUSÃO
01	240206000380	UBS JOSE DE CARVALHO PEIXOTO	05/08/2024	1,0	7,3	Ausente	Ausente	1,0	0,8	SATISFATÓRIA
02	240206000382	E M Eduardo Viana (Cj. Macos Freire III)	05/08/2024	5,0	7,0	Ausente	Ausente	1,0	0,9	SATISFATÓRIA
03	240206000397	E E Profº Leão Magno Brasil (Conj. Jardim I)	12/08/2024	5,0	6,9	Ausente	Ausente	8,0	1,4	SATISFATÓRIA
04	240206000403	E E SEIXAS DOREA (Jardim Mariana)	12/08/2024	0,5	6,6	Ausente	Ausente	3,0	0,5	SATISFATÓRIA
05	240206000425	POSTO LAÇADOR (PAI ANDRÉ)	26/08/2024	0,0	5,5	Ausente	Ausente	3,0	5,0	INSATISFATÓRIA
06	240206000428	ESCOLINHA COMECINHO DE VIDA (Parque dos Faróis)	26/08/2024	0,5	7,3	Ausente	Ausente	6,0	0,8	SATISFATÓRIA

Parâmetros estabelecidos pela Portaria PCR Nº 05/2017 Anexo XX MS-

A empresa concessionária será notificada em caso de amostras fora dos padrões.

Devido a alteração na interpretação da Portaria de Consolidação 05/2017 por parte do LACEN/IPH o Parâmetro Flúor não foi inserido na planilha.

LEGENDAS

CSF – Clínica de Saúde da Família

US- Unidade de Saúde

EMEF – Escola Municipal de Ensino Fundamental

EE – Escola Estadual

EMEI – Escola Municipal de Ensino Infantil

NR- Não Realizada